

## Leuchten für das Foyer und Treppenhaus des Umweltbundesamt in Berlin

Bereits **Mitte der 1980'er Jahre**, haben wir als einer der ersten Leuchtenhersteller, eine Serie von Leuchten rein für Kompaktleuchtstofflampen auf den Markt gebracht.

Darum markierte ein Auftrag für das Umweltbundesamt in Berlin einen besonderen Meilenstein.

Den bei der Entwicklung von Leuchten für das Dienstgebäude des Umweltbundesamtes am Corrensplatz war es, freilich mehr als bei ähnlichen Projekten in der Vergangenheit, wichtig eine Brücke zwischen der gewünschten repräsentativ-eleganten Beleuchtung eines historischen Amtsgebäudes und den heutigen hohen Anforderungen an den Umweltschutz in Sachen Energieeffizienz zu schlagen.

So wurden u.a. folgende Parameter in Sachen Lichttechnik optimiert:

- Optimierung der Leuchtmittelmengen:** Überprüfung und Begrenzung der Maximalbestückung auf die tatsächlich genutzten und benötigten Kapazitäten, Vermeidung von energiefressenden nicht benötigten Reserven bezüglich Lichtausbeute, Helligkeit und Stromverbrauch, auch wenn die Leuchtmittel schon "Energiesparleuchtmittel" waren
- Trennung zwischen Repräsentationslicht und Nutzlicht:** getrennte Schaltung der Repräsentationsbeleuchtung und der Nutzbeleuchtung
- Wahl des Leuchtmittels:** Einsatz von **Miniaturrehalogenmetall dampflampen** mit Keramikktechnologie [85 lm/W, zzgl. Systemleistung] statt herkömmlichen QT-12 [17,8 lm/W]
- Wahl der Vorschaltgeräte:** ausschließlicher Einsatz **elektronischer Vorschaltgeräte**

Desweiteren war es bei zwei der drei Leuchtenmodelle wichtig freistrahkende Kompaktleuchtstofflampen mit energieeffizienten Leuchtmittel in Reflektoren zu kombinieren um eine optimale Nutzung zu erzielen.

Wenn Sie weiterführende Informationen wünschen, senden Sie uns, doch einfach eine **E-Mail**. Auch für Ihr Projekt finden wir eine energieeffiziente und gleichfalls ästhetisch ansprechende Lösung.

Unser **Außendienst** berät Sie vor Ort.

	WM 99/W 40 TH	ML 04/P 2-4T -1H - Sonder	WM 99/W 5-1 T
<b>ursprünglich angedacht Versionen</b>	1 x TC-F 24 W (1.700 lm / 71 lm/W zzgl. Systemleistung) 1 x QT-12 max. 300 W (5.300 lm / 17,6 lm/W)	4 x TC-L 18 W (1.200 lm / 66 lm/W zzgl. Systemleistung) 1 Stück QT 32 max. 100 W	1 x TC-L 55 W (4.800 lm / 87 lm/W zzgl. Systemleistung)
<b>umgesetzte Versionen</b>	1 x TC-F 18 W (1.100 lm / 61 lm/W zzgl. Systemleistung) 1 x HCI-TF 20 W (1700 lm / 85 lm/W zzgl. Systemleistung)	4 x TC 11 W (900 lm / 82 lm/W zzgl. Systemleistung) 1 Stück QT 32 max. 100 W	1 x TC-L 40 W (3.500 lm / 87,5 lm/W zzgl. Systemleistung)
<b>Ersparnis</b>	<b>286 W pro Leuchte</b>	<b>28 W pro Leuchte</b>	<b>15 W pro Leuchte</b>



Das Dienstgebäude am Corrensplatz



Die WM 99/W 40 TH mit nach oben abstrahlender Miniaturrehalogenmetall dampflampe mit Keramikktechnologie



Die WM 99/W 5-1 T ist mit einer TC-L 40 W bestückt



Die ML 04/P 2-4T-1H mit 4

